

MANCOMUNITAT DE SERVEIS DE LA PARRÒQUIA D'ORDINO

Resultats de les anàlisi de comprovació de l'aigua de consum

FEBRER 2023

DATA	LLOC DE RECOLLIDA	SECTOR	NÚMERO DE MOSTRA	PARÀMETRES FÍSICOQUÍMICS*	PARÀMETRES MICROBIOLÒGICS*	APTITUD PEL CONSUM
07.02.23	La purga de Les Salines	Xarxa Les Salines	23/48703	dins dels límits reglamentaris	dins dels límits reglamentaris	APTE PEL CONSUM
	Magatzem manteniment	Xarxa d'Ordino	23/48704	dins dels límits reglamentaris	dins dels límits reglamentaris	APTE PEL CONSUM
	Papereria CRIC	Xarxa d'Ordino	23/48705	dins dels límits reglamentaris	dins dels límits reglamentaris	APTE PEL CONSUM
	Font Ansalonga	Xarxa Ansalonga	23/48706	dins dels límits reglamentaris	dins dels límits reglamentaris	APTE PEL CONSUM
	Comú d'Ordino	Xarxa d'Ordino	23/48707	dins dels límits reglamentaris	dins dels límits reglamentaris	APTE PEL CONSUM
	Hotel Sucarà (La Cortinada)	xarxa de la Cortinada	23/48708	dins dels límits reglamentaris	dins dels límits reglamentaris	APTE PEL CONSUM
	Font d'Arans	Xarxa d'Arans	23/48709	dins dels límits reglamentaris	dins dels límits reglamentaris	APTE PEL CONSUM
	Restaurant Planell (Arcalís)	Xarxa Arcalís	23/48710	dins dels límits reglamentaris	dins dels límits reglamentaris	APTE PEL CONSUM
	Restaurant La Coma (Arcalís)	Xarxa Arcalís	23/48711	dins dels límits reglamentaris	dins dels límits reglamentaris	APTE PEL CONSUM
	Font de Llorts	xarxa de Llorts	23/48712	dins dels límits reglamentaris	dins dels límits reglamentaris	APTE PEL CONSUM
	Residència Gaspà	xarxa d'Ordino	23/48713	dins dels límits reglamentaris	dins dels límits reglamentaris	APTE PEL CONSUM
Xalet Buc la Cortinada	xarxa de La Cortinada	23/48714	dins dels límits reglamentaris	dins dels límits reglamentaris	APTE PEL CONSUM	

03.01.23	Hotel Bringué	Xarxa d'Arans	23/48715	dins dels límits reglamentaris	dins dels límits reglamentaris	APTE PEL CONSUM
22.02.23	Hotel Bringué	xarxa del Serrat	23/49015	dins dels límits reglamentaris	dins dels límits reglamentaris	APTE PEL CONSUM
	Font d'Arans	Xarxa d'Arans	23/49016	dins dels límits reglamentaris	dins dels límits reglamentaris	APTE PEL CONSUM
	Comú d'Ordino	Xarxa d'Ordino	23/49017	dins dels límits reglamentaris	dins dels límits reglamentaris	APTE PEL CONSUM
	Hotel Sucarà	xarxa de La Cortinada	23/49018	dins dels límits reglamentaris	dins dels límits reglamentaris	APTE PEL CONSUM
	Font de Llorts	Xarxa Llorts	23/49019	dins dels límits reglamentaris	dins dels límits reglamentaris	APTE PEL CONSUM

OBSERVACIONS:

*Legislació aplicada

- Reglament relatiu als criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua destinada al consum humà" BOPA núm. 88, any 19 (24.10.2007)
- Reglament de Modificació Bopa núm 19, any 25 (24.01.2013).